

Согласовано:

Председатель профсоюзного комитета  
ГБОУ Школа №199



Н.Г. Васильченко

2022 год

Утверждаю:

Директор ГБОУ Школа №199



А.В. Калашник

2022 год

## ИНСТРУКЦИЯ

### по пожарной безопасности и действиях персонала при возникновении пожара в ГБОУ Школе №199

ИДП № 001-22

#### 1. Общие требования по пожарной безопасности

- 1.1. Все работники ГБОУ Школа №199 допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.
- 1.2. Все работники ГБОУ Школа №199 обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
- 1.3. Ответственные за пожарную безопасность в структурных подразделениях, отдельных помещениях, по части электрохозяйства ГБОУ Школа №199 определяются приказом руководителя образовательного учреждения.
- 1.4. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную административную, уголовную, или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 1.5. Каждый работник ГБОУ Школа №199 должен знать на своем рабочем месте, месторасположение первичных средств пожаротушения, расположение пожарной сигнализации и уметь ими пользоваться.
- 1.6. Право приводить в действие систему оповещения о пожаре имеет только дежурный администратор, ответственный за противопожарную безопасность, а также лицо обнаружившее пожар.
- 1.7. Запрещается использовать средства первичного пожаротушения не по назначению.
- 1.8. В кабинетах повышенной опасности хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небыоющей таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать, на специальное для их хранения место.
- 1.9. Педагогическим и иным работникам на рабочих местах поддерживать порядок, не допускать захламление рабочего места бумагой, учебниками и иными предметами, создающими угрозу возгорания. В случаях визуального выявления неисправности электропроводки, выключателей, розеток, аппаратуры используемой в работе, незамедлительно ставить в известность ответственного за пожарную безопасность по комплексу ГБОУ Школа № 199, ответственного за пожарную безопасность в структурном подразделении, заведующего хозяйством, иное лицо назначенное ответственным за электробезопасность ГБОУ Школа № 199.

#### 2. Основные мероприятия по профилактике в области пожарной безопасности

- 2.1. Перед началом занятий и/или работ каждый сотрудник ГБОУ Школа № 199 обязан проверить внешним визуальным осмотром помещение, в котором он работает. При



- осмотре помещений особое внимание обратить на исправность всех электроприборов и аппаратуры, возможность обесточивания (электронная доска, компьютер и т.д.), особое внимание необходимо обратить на исправность розеток и электропроводки.
- 2.2. При обнаружении характерных специфических запахов гари, дыма, жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность дежурный администратор, ответственный за пожарную безопасность, приняты меры к установлению и устранению причин пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).
  - 2.3. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. Количество парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать установленное нормами проектирования.
  - 2.4. Двери любых помещений при пребывании в них обучающихся, воспитанников и работников могут запираются лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.
  - 2.5. Классным руководителям в течение всего учебного года необходимо организовывать с обучающимися, воспитанниками занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности, используя в работе наглядные пособия, фильмы, плакаты, видео ролики.
  - 2.6. Перед выходом обучающихся на каникулы в обязательном порядке проводить противопожарный инструктаж согласно утвержденного на текущий учебный год «Примерного графика проведения инструктажей по охране труда и технике безопасности для классных руководителей по работе с обучающимися».
  - 2.7. Классным руководителям и всему педагогическому персоналу ГБОУ Школа № 199 доводить до обучающихся, воспитанников информацию о имеющихся запасных выходах, действиях при возникновении пожара, правил поведения при эвакуационных мероприятиях, проводить совместно с администрацией ГБОУ Школа № 199 учебно-тренировочные эвакуации.
  - 2.8. Педагогические работники и иной персонал ГБОУ Школа № 199 обязаны совершенствовать свои знания в области пожарной безопасности и охраны труда. Педагогические работники осуществляющие педагогическую деятельность в кабинетах повышенной опасности (биологии, химии, физики, информатики, технологии, спортивные залы для занятий по физической культуре), должны регулярно (не реже 1 раза в 3 года) проходить обучение по ПТМ (пожарно-техническому минимуму).

### **3. Действия персонала ГБОУ Школа № 199 при возникновении пожара**

- 3.1. При возникновении пожара действия администрации и персонала ГБОУ Школа № 199 в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей. Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, воспитанников.
- 3.2. Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. Они часто толкают людей на безрассудные поступки.
- 3.3. Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в здании. Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъемники и т. п.
- 3.4. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (сигнал от автоматической пожарной сигнализации, задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 101, 112, в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).
- 3.5. Затем оповестить (информировать) руководство ГБОУ Школа № 199, дежурного администратора, ответственного за пожарную безопасность объекта о возникновении пожара. (Данная обязанность касается всего персонала, дежурных администраторов, ответственных за пожарную безопасность на объекте).
- 3.6. В случае не включения в автоматическом режиме систем противопожарной защиты объекта (систем оповещения людей о пожаре, сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты) (признаки не включения систем: отсутствие звуковых или речевых сигналов оповещения о пожаре) необходимо в ручном режиме с помощью



- ближайших расположенных ручных пожарных извещателей осуществить включение данных систем (нажать кнопки на ручных пожарных извещателях). (Данная обязанность касается всего персонала, находящегося на объекте ГБОУ Школа № 199).
- 3.7. Принять меры по прекращению всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара. (Данная обязанность касается всего персонала ГБОУ Школа № 199).
  - 3.8. Принять посильные меры по оповещению и эвакуации людей из здания. (Данная обязанность касается всего персонала ГБОУ Школа № 199).
  - 3.9. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу, закрыв смоченной тряпкой дыхательные пути.
  - 3.10. Принять посильные меры по отключению при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. (Данная обязанность касается аттестованного электротехнического и технического персонала, находящего на объекте ГБОУ Школа № 199).
  - 3.11. Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. (Данная обязанность касается должностного лица, ответственного за пожарную безопасность, находящегося на объекте).
  - 3.12. Сообщить прибывшим подразделениям пожарной охраны сведения об объекте, информацию о ходе эвакуации людей, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, информацию о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщить других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара. (Данная обязанность касается должностного лица, ответственного по пожарной безопасности находящегося на объекте).

#### **4. Действия обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в ночное время**

- 4.1. В ночное время ответственность за своевременный вызов пожарной охраны, и принятия посильных мер для ликвидации пожара возлагается на дежурных охранников.
- 4.2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (сигнал от автоматической пожарной сигнализации, задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) охраннику необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 101, 112, в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).
- 4.3. Принять посильные меры по ликвидации пожара.
- 4.4. Затем оповестить (информировать) руководство ГБОУ Школа № 199, дежурного администратора, ответственного за пожарную безопасность объекта о возникновении пожара.
- 4.5. В случае не включения в автоматическом режиме систем противопожарной защиты объекта (систем оповещения людей о пожаре, сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты) (признаки не включения систем: отсутствие звуковых или речевых сигналов оповещения о пожаре) необходимо в ручном режиме с помощью ближайших расположенных ручных пожарных извещателей осуществить включение данных систем (нажать кнопки на ручных пожарных извещателях).
- 4.6. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти к выходу, закрыв смоченной тряпкой дыхательные пути.
- 4.7. Принять посильные меры по отключению при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение



других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

4.8. Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4.9. Сообщить прибывшим подразделениям пожарной охраны сведения об объекте, информацию о ходе эвакуации людей, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, информацию о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщить других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

## **5. Тушении пожаров в электроустановках. Эксплуатация электрооборудования, электроустановок**

5.1. При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, помещения или всего здания. В этом случае для тушения пожаров можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

### **5.2. При эксплуатации электроустановок запрещается:**

- использовать списанную бытовую технику использовать электрооборудование и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- использовать электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы в помещениях образовательного учреждения (кроме специальных);
- использовать в специальных помещениях электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, ТСО, средства вычислительной и множительной техники;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.

## **6. Организация и проведение новогодних праздников и других мероприятий.**

6.1. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- разрешается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток или с открытыми решетками;
- елку необходимо устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки разрешается проводить только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЗ (иметь сертификаты качества). При использовании электрической осветительной сети без понижающего



трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) ее нужно немедленно обесточить.

**6.2. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий запрещается:**

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Ответственный за проведение мероприятий обязан обеспечивать дежурство ответственных лиц на сцене и в залах.

**7. Иные запрещённые действия и мероприятия по комплексу ГБОУ Школа № 199**

**7.1. ЗАПРЕЩЕНО:**

- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды, места хранения (в т. ч. временные) любого инвентаря и материалов;
- использовать для отделки и декорирования помещений образовательного учреждения легковоспламеняющиеся материалы;
- использовать чердак, подвальные помещения для хранения мебели и других материалов;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;
- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами на первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
- устраивать в тамбурах выходов, электрощитовых хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

**7.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях ГБОУ Школа № 199 при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа руководителя образовательного учреждения;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб любыми способами с применением открытого огня;
- включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов большой мощности;
- разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики;
- оставлять включенные газовые приборы без контроля;
- при запахе газа зажигать спички, включать свет и электроприборы.



## 8. Правила пользования огнетушителями

8.1. Порядок приведения в действие огнетушителя ОП (огнетушитель порошковый):

- Направить сопло шланга на очаг возгорания
- Сорвать пломбу
- Выдернуть чеку
- Нажать на рычаг

Запрещается использовать огнетушители порошковые для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением свыше 1000 В. Огнетушители порошковые можно применять для тушения электрических установок, находящихся под напряжением не выше 1000 В.

8.2. Правила пользования огнетушителем марки ОУ (огнетушитель углекислотный).

Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение производить только при снятом напряжении):

Порядок приведения в действие огнетушителя:

- держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара;
- открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичок против часовой стрелки;
- во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмороживания;
- нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, орешины и пр.);
- нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы);
- нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением;
- запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.